

競争入札設計図書等に関する回答書

令和元年10月3日

福島県立いわき支援学校長

工事（委託業務）番号	第19-79985-0001号
工事（委託業務）名	いわき支援学校空調設備整備工事(電気)
質 問 事 項	
1 図面番号「E-06:キュービクル結線図」において、現況部及び改修部ともに動力3φ変圧器の電圧記載が『6600/220V』と記載されておりますが、『6600/210V』の間違いでしょうか、ご教示願います。	
回 答 事 項	
1 『6600/220V』と記載されておりますが、『6600/210V』に修正します。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。